

Č.j.: LIT 17476/2019

Sp. značka: ŽP 170/2019 AAm

Spisový znak 231.2. skartační znak A5

Vyřizuje: Ambrožová Alena Bc.

Tel.: +420 585 153 260

E-mail: ambrozova@mestolitovel.cz

Litovel

Datum: 10.09.2019

MULIX00LI1Z5



O Z N Á M E N Í

veřejnou vyhláškou

o zahájení řízení bez ústního jednání a místního šetření

Městský úřad Litovel, odbor životního prostředí, jako věcně a místně příslušný vodoprávní úřad podle ustanovení § 104 odst. 2 písm. c) a § 106 odst. 1 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů, ustanovení § 11 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, ustanovení § 25 písm. b) a § 27 zákona č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů (zákon o vodovodech a kanalizacích), ve znění pozdějších předpisů a s působností speciálního stavebního úřadu podle ustanovení § 15 odst. 5 vodního zákona, § 15 odst. 1 písm. d) a § 94j odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, v souladu s ustanovením § 115 vodního zákona a § 94m stavebního zákona oznamuje zahájení řízení na základě žádosti **Obce Senice na Hané, Jos. Vodičky 243, 783 45 Senice na Hané, IČO: 00299421**, zastoupené na základě plné moci společností STAVING engineering s.r.o., Bylinková 365/14, 783 01 Olomouc – Nemilany, IČ: 25334107, které obdržel dne 12.06.2019 a 07.08.2019, o:

- 1. povolení k vypouštění předčištěných odpadních vod z ČOV do vod povrchových** dle ustanovení § 8 odst. 1 písm. c) vodního zákona do vodního toku Blata (IDVT 10100075) na pozemku parc. č. 669 v k. ú. Senička.

Údaje o místě vypouštění odpadních vod do vod povrchových:

- pozemek parc. č. 669 v k. ú. Senička, obec Senička
- orientační určení polohy v souřadnicovém systému S-JTSK – X:1116523.09 a Y:562673.5
- recipient – vodní tok Blata (IDVT 10100075)
- kilometráž výpusti – ř.km 40
- číslo hydrologického pořadí povodí: 4-12-01-002
- název a kód útvaru povrchových vod: MOV 0840 Blata od pramene po tok Deštná včetně

Údaje o požadovaném vypouštění odpadních vod do vod povrchových:

- druh vypouštěných vod – předčištěné městské odpadní vody
- čistírna odpadních vod – mechanicko-biologická ČOV

- způsob čištění: Funkce biologického čištění ČOV je založena na aktivačním principu s využitím jemnobublinné aerace. Aktivace je navržena jako nízkozatížený systém s vysokou hodnotou stáří kalu a s aerobní stabilizací kalu.
- počet napojených EO: 300
- navrhovaný způsob měření objemu a jakosti vypouštěných vod: Množství vyčištěných vod je měřeno na Parshallově žlabu umístěném v areálu ČOV na odtokovém potrubí. Odběr vzorků bude prováděn na odtoku z ČOV.

Doba, na kterou je nakládání s vodami žádáno: 10 let

Údaje o množství vypouštěných vod:

prům. 0,42 l/s max. 0,63 l/s max. 800 m³/měsíc max. 9000 m³/rok

Údaje o jakosti vypouštěných odpadních vod do vod povrchových:

Ukazatel	„p“ mg/l	„m“ mg/l	balance t/rok
CHSK _{Cr}	80	120	0,52
BSK ₅	25	40	0,16
NL	25	60	0,16

Limity „p“ jsou přípustné koncentrace ukazatelů znečištění vypouštěných odpadních vod. Uváděné přípustné koncentrace „p“ nejsou aritmetické průměry za kalendářní rok a mohou být překročeny v povolené míře podle hodnot uvedených v příloze č. 5 k nařízení vlády č. 401/2015 Sb. Limity „m“ jsou maximální nepřekročitelné koncentrace ukazatelů znečištění vypouštěných odpadních vod.

2. společné povolení (společné územní a stavební řízení) pro stavbu „Splašková kanalizace a ČOV Senice na Hané m. č. Cakov“ dle ustanovení § 15 odst. 6 vodního zákona a § 94j-94p stavebního zákona. Stavbou vedlejší k této stavbě hlavní jsou dle ustanovení § 94j odst. 2 stavebního zákona stavební objekty D.1-4.3 *Přípojka vody na ČOV*, D.1-4.4 *Zpevněné plochy a komunikace* a D.1-4.5 *Terénní úpravy a oplocení*. Soubor staveb bude umístěn na pozemcích parc. č.:

- st.20/3 (zastavěná plocha), st.103 (zastavěná plocha), 3/6 (ostatní plocha), 3/7 (ostatní plocha), 38/4 (zahradka), 62/2 (zahradka), 75/1 (ostatní plocha), 76 (ostatní plocha), 77/5 (ostatní plocha), 77/6 (ostatní plocha), 79/6 (ostatní plocha), 89/1 (ostatní plocha), 89/2 (ostatní plocha), 89/4 (ostatní plocha), 89/5 (ostatní plocha), 94/1 (ostatní plocha), 136/2 (trvalý travní porost), 185/42 (lesní pozemek), 628/1 (ostatní plocha), 660/2 (trvalý travní porost), 1021/1 (ostatní plocha), 1021/2 (ostatní plocha), 1021/3 (ostatní plocha), 1022 (ostatní plocha), 1023/1 (ostatní plocha), 1026 (ostatní plocha), 1030/2 (ostatní plocha), 1031/3 (vodní plocha), 1035 (ostatní plocha), 1037 (ostatní plocha), 1073/1 (ostatní plocha), 1074/1 (ostatní plocha), 1076 (ostatní plocha), 1342 (trvalý travní porost), 1541 (ostatní plocha), 1555 (ostatní plocha), 1572 (vodní plocha), 1573 (ostatní plocha), 1574 (ostatní plocha), 1575 (ostatní plocha), 1576 (trvalý travní porost), 1580 (ostatní plocha), 1596 (ostatní plocha) v k. ú. Cakov, obec Senice na Hané
- 471 (lesní pozemek), 669 (vodní plocha) v k. ú. Senička, obec Senička

Druh stavby hlavní v souboru staveb:

Jedná se o novostavbu vodního díla dle § 55 odst. 1 písm. c) vodního zákona „stavby kanalizačních stok, kanalizačních objektů, čistíren odpadních vod, jakož i stavby k čištění odpadních vod před jejich vypouštěním do kanalizací“.

Účel stavby hlavní v souboru staveb (podle číselníku Č11 Účel užití vodního díla – příloha 4 vyhlášky č. 414/2013 Sb.):

99 jiné (vybudování splaškové kanalizace a ČOV, odvádění splaškových odpadních vod na nově budovanou čistírnu odpadních vod)

Předpokládaný termín dokončení stavby: 31.12.2022

Údaje o místu stavby:

- pozemky parc. č. st.20/3, st.103, 3/6, 3/7, 38/4, 62/2, 75/1, 76, 77/5, 77/6, 79/6, 89/1, 89/2, 89/4, 89/5, 94/1, 136/2, 185/42, 628/1, 660/2, 1021/1, 1021/2, 1021/3, 1022, 1023/1, 1026, 1030/2, 1031/3, 1035, 1037, 1073/1, 1074/1, 1076, 1342, 1541, 1555, 1572, 1573, 1574, 1575, 1576, 1580, 1596 v k. ú. Cakov a parc. č. 471, 669 v k. ú. Senička
- orientační určení polohy v souřadnicovém systému S-JTSK: začátek (X:1116031.67 a Y:563583.23) a konec (X:1116519.03 a Y:562690.53)
- číslo hydrologického pořadí povodí: 4-12-01-002
- název a kód útvaru povrchových vod: MOV 0840 Blata od pramene po tok Deštná včetně

Základní údaje o stavbě, popis stavby:

Předmětem dokumentace je vybudování nové splaškové kanalizace ukončené na nové ČOV umístěné na jihovýchodním konci obce. Splašková kanalizace je navržena jako gravitační stoky. Bude provedena z kanalizačních trub PVC SN12 DN 250 v celkové délce 1907,5 m. ČOV je navržena pro 300 EO. Vyčištěné vody z ČOV budou odváděny do vodního toku Blata.

Stavba „Splašková kanalizace a ČOV Senice na Hané m. č. Cakov“ je členěna na následující stavební objekty a provozní soubory:

D.1-1 Splašková kanalizace Cakov
D.1-2 Splaškové odbočky pro domovní přípojky
D.1-3 ČS na ČOV
D.1-4 ČOV Cakov

D.2-1 ČS1 na síti – technologická část
D.2-2 ČS na ČOV – technologická část
D.2-3 ČOV – technologická část

Stavební objekty D.1-4.3 *Přípojka vody na ČOV*, D.1-4.4 *Zpevněné plochy a komunikace* a D.1-4.5 *Terénní úpravy a oplocení* jsou v souladu s ustanovením § 94j odst. 2 stavebního zákona stavbami vedlejšími v tomto souboru staveb.

D.1-1 Splašková kanalizace Cakov:

Předmětem dokumentace je vybudování nové splaškové kanalizace, která je navržena jako gravitační stoky z kanalizačních trub PVC SN12 DN 250. Stoková síť je větvena na 9 ks stok. Celková délka stok je 1907,5 m s 53 ks kanalizačních prefabrikovaných šachet D1000 a 3 ks šachet plastových D600. Dle členitosti terénu musí být stoky A.2, A.3, A.4 a A.4.1 přečerpávány čerpací stanicí ČS1 do koncové šachty hlavní stoky „A“ na ČOV. Výtlak „V1“ je z potrubí PE100 RC SDR11 d 110 dl. 92 m.

D.1-2 Splaškové odbočky pro domovní přípojky:

Odbočky pro splaškové přípojky PVC SN12 DN 150 v počtu 94 ks. Jejich celková délka na veřejném prostranství je 779,5 m. Ukončeny jsou na hranicích soukromých pozemků – 94 ks domovních revizních šachtiček RŠ D315. Dle členitosti terénu musela být u 5 nemovitostí osazena domovní čerpací jímka DČJ s výtlakem PE100 RC SDR11 d 40, dl. cca 80 m.

D.1-3 ČS na ČOV (ČS1 na síti):

Čerpací stanice je umístěna mezi tokem Blata a místní komunikací v obci Cakov a je řešena jako spouštěná studna ze železobetonu, světlý průměr 3000 mm, hloubka cca 8000 mm. Do této čerpací stanice natékají splaškové vody (stoka A2 a A4) přes dva česlicové koše. Vlastní akumulace ČS je 79 hodin.

D.1-4 ČOV Cakov:

Jedná se o mechanicko-biologickou ČOV pro 300 EO. Vyčištěné vody z ČOV budou odváděny do DVT Blata.

Biologické čištění sestává z aktivační nádrže systému D-N (denitrifikace–nitrifikace) s vnořenou kónickou, nerezovou dosazovací nádrží a prostorem pro zahuštění a akumulaci aerobně stabilizovaného kalu. V denitrifikačním prostoru dochází k biologickému odstraňování dusíku z odpadní vody. V aktivační nádrži, která je provzdušňována, dochází k biologickému odstraňování organického znečištění z odpadní vody. Vybaveno technologií pro chemické odstraňování fosforu simultánním srážením. Přebytný, aerobně stabilizovaný kal je akumulován v kalové nádrži, kde dochází k jeho zahušťování sedimentací. Odsazená kalová voda je odváděna zpět do systému čištění. Kal je odvážen ke strojnímu zahuštění na nejbližší ČOV.

D.1-4.1 Sdružený objekt ČOV:

Objekt ČOV je tvořen jedním stavebním celkem, který zahrnuje v podzemní části aktivační nádrže systému D-N (denitrifikace a nitrifikace), dosazovací nádrž a nádrž na kal. Celý objekt nádrží je navržen jako železobetonová vana z vodostavebního železobetonu. Nadzemní část je tvořena provozní budovou, kde se nachází mechanické předčištění, dmýchárna a elektro rozvodna.

D.1-4.2 Kanalizace ČOV (propojovací potrubí):

Přítok na ČOV od Š1 délky cca 22 m v provedení trub PVC SN12 DN 250 do čerpací stanice na ČOV. Čerpací stanice je umístěna v areálu ČOV v obci Cakov a je řešena jako spouštěná studna ze železobetonu, světlý průměr 3000 mm, hloubka cca 7200 mm. Do této čerpací stanice natékají splaškové vody (stoka A) přes česlicový koš. Vlastní akumulace ČS je 16 hodin. Kanalizace dále zahrnuje odtokové potrubí z ČOV z potrubí PVC DN 250 přes měrnou šachtu ŠO2, dále přes šachtu ŠO3, kde je zaústěn bezpečnostní přepad čistírny. Kanalizace je vyústěna do vodního toku Blata v navrženém výustním objektu. Do stoky bude napojena i dešťová kanalizace ze střešních svodů (za měrným objektem). V rámci tohoto objektu je řešen i havarijný přepad umístěný v šachtě Š1 na stoce „A“.

D.1-4.3 Přípojka vody na ČOV:

Nová přípojka vody bude napojena na stávající vodovodní řad za objektem stávající vodoměrné šachty pro obec Cakov. Za napojením bude osazena nová vodoměrná šachta s fakturačním vodoměrem pro odběr vody na ČOV. Přípojka bude provedena z potrubí PE 100 SDR 11 32x3, délka přípojky do VŠ je 1,7 m, rozvod vody 67,5 m.

D.1-4.4 Zpevněné plochy a komunikace:

Tento objekt zahrnuje areálovou komunikaci a napojení na místní komunikaci v rámci ČOV.

D.1-4.5 Terénní úpravy a oplocení:

Bude provedeno nové oplocení kolem objektu ČOV – drátěné pozinkované pletivo, výška 2 m. V oplocení bude osazena vstupní branka šířky 1 m a vjezdová brána šířky 5 m. V místech nutných úprav stávajícího navýšeného terénu bude nutno po odbagrování svahu vybudovat opěrnou zídku. Objekt zahrnuje provedení zásypů a násypů kolem ČOV, vyvýšení o cca 1 m nad původní terén.

Podrobnější informace jsou uvedeny v projektové dokumentaci vypracované v 11/2018 Ing. Radkem Sedláčkem (STAVING engineering s.r.o. Olomouc) (autorizovaný inženýr pro vodohospodářské stavby – ČKAIT 1201371).

K žádosti bylo doloženo:

- 3x projektová dokumentace vypracovaná v 11/2018 Ing. Radkem Sedláčkem (STAVING engineering s.r.o. Olomouc) (autorizovaný inženýr pro vodohospodářské stavby – ČKAIT 1201371)
- plná moc k zastupování Obce Senice na Hané společností STAVING engineering s.r.o. ze dne 12.12.2018
- výpis z Registru ekonomických subjektů
- výpis z obchodního rejstříku
- výpisy z katastru nemovitostí – listy vlastnictví
- informace o parcelách
- závazné stanovisko orgánu územního plánování – odboru výstavby MěÚ Litovel, č.j. LIT 11001/2019 ze dne 06.06.2019
- závazné stanovisko stavebního úřadu OÚ Senice na Hané, Jos. Vodičky 243, 783 45 Senice na Hané, č.j. SnH-360/2019 ze dne 11.04.2019 – ZS k vedlejším (obecným) stavbám
- hydrologické údaje povrchových vod od Českého hydrometeorologického ústavu, Kroftova 2578/43, 616 67 Brno, č.j. CHMI/561/140/2019 ze dne 12.3.2019
- stanovisko společnosti GridServices, s.r.o., Plynářská 499/1, 602 00 Brno, č.j. 5001842174 ze dne 07.01.2019
- sdělení společnosti ČEZ Distribuce, a.s., Teplická 874/8, 405 02 Děčín 4, č.j. 0101032431 ze dne 13.12.2018
- sdělení společnosti ČEZ Distribuce, a.s., Teplická 874/8, 405 02 Děčín 4, č.j. 0101032433 ze dne 13.12.2018
- sdělení společnosti Telco Pro Services, a.s., Duhová 1531/3, 140 00 Praha 4, č.j. 0200845292 ze dne 13.12.2018
- sdělení společnosti Telco Pro Services, a.s., Duhová 1531/3, 140 00 Praha 4, č.j. 0200845294 ze dne 13.12.2018
- vyjádření společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a.s., Olšanská 2681/6, 130 00 Praha 3, č.j. 774129/18 ze dne 06.11.2018
- vyjádření společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a.s., Olšanská 2681/6, 130 00 Praha 3, č.j. 578484/19 ze dne 22.03.2019
- vyjádření společnosti ČEZ Distribuce, a.s., Teplická 874/8, 405 02 Děčín 4, č.j. 1102924325 ze dne 02.04.2019
- závazné stanovisko Sekce nakládání s majetkem Ministerstva obrany ČR, Tychonova 1, 160 01 Praha 6, č.j. 90037/2019-1150-OÚZ-BR ze dne 27.02.2019
- vyjádření Správy silnic Olomouckého kraje, Lipenská 120, 772 11 Olomouc, č.j. SSOK-OL/3904 2019/TK ze dne 14.03.2019
- vyjádření společnosti INSTA CZ s.r.o., Jeremenkova 1142/42, 772 00 Olomouc, č.j. 82419/S/2/19 ze dne 22.02.2019

- závazné stanovisko Krajské hygienické stanice Olomouckého kraje, Wolkerova 74/6, 779 11 Olomouc, č.j. KHSOC/04822/2019/OC/HOK ze dne 26.02.2019
- vyjádření Archeologického ústavu Akademie věd ČR, Čechyňská 363/19, 602 00 Brno, č.j. ARUB/1141/19 ze dne 04.03.2019
- stanovisko Dopravního inspektorátu Policie ČR, tř. Kosmonautů 189/10, 771 36 Olomouc, č.j. KRPM-24279-1/ČJ-2019-140506 ze dne 22.02.2019
- vyjádření společnosti Vodovod Pomoraví, svazek obcí, Okružní 880, 798 41 Kostelec na Hané, ze dne 08.03.2019
- souhrnné stanovisko odboru ŽP MěÚ Litovel, č.j. LIT 3959/2019 ze dne 01.04.2019
- závazné stanovisko odboru dopravy MěÚ Litovel, č.j. LIT 6393/2019 ze dne 27.03.2019
- závazné stanovisko odboru ŽP MěÚ Litovel (orgán státní správy lesů), č.j. LIT 7684/2019 ze dne 16.04.2019 – umístění stavby do 50 m od okraje lesa
- stanovisko správce povodí a vodního toku – Povodí Moravy s.p., Dřevařská 11, 602 00 Brno, č.j. PM-9087/2019/5203/Ou ze dne 17.04.2019
- závazné stanovisko Hasičského záchranného sboru Olomouckého kraje, Schweitzerova 524/91, 779 00 Olomouc, č.j. HSOL-2163-2/2019 ze dne 10.05.2019
- požárně bezpečnostní řešení vypracované Ing. Zbyňkem Pospíšilem v 04/2019
- smlouva o právu provést stavbu uzavřená mezi Správou silnic Olomouckého kraje a Obcí Senice na Hané ze dne 09.05.2019
- nájemní smlouva a smlouva o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti uzavřená mezi Správou silnic Olomouckého kraje a Obcí Senice na Hané ze dne 13.05.2019
- vyjádření Ministerstva zemědělství, Těšnov 65/17, 110 00 Praha – Nové Město, č.j. 14060/2019-MZE-11141 ze dne 08.03.2019 – souhlas se stavbou
- nájemní smlouva a smlouva o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti uzavřená mezi Povodím Moravy s.p. a Obcí Senice na Hané ze dne 02.07.2019
- souhlasy vlastníků pozemků dle § 184a stavebního zákona vyznačené na situačním výkresu (Prucek Ondřej, Obec Senička)
- sdělení Krajského úřadu Olomouckého kraje, Jeremenkova 40a, 779 11 Olomouc, č.j. KUOK 78290/2019 ze dne 23.07.2019 – soulad s PRVKOK
- závazné stanovisko odboru ŽP MěÚ Litovel (orgán ochrany ZPF), č.j. LIT 14982/2019 ze dne 15.08.2019 – souhlas k odnětí zemědělské půdy ze ZPF
- stanovisko správce povodí a vodního toku – Povodí Moravy s.p., Dřevařská 11, 602 00 Brno, č.j. PM-32476/2019/5203/Ou ze dne 22.08.2019
- doklad o úhradě správního poplatku ve výši 3.000,- ze dne 24.07.2019

Účastníci řízení (§ 27 odst. 1 správního řádu):

- Obec Senice na Hané, Jos. Vodičky 243, 783 45 Senice na Hané, IČO: 00299421

Vzhledem k tomu, že vodoprávnímu úřadu jsou poměry staveniště známy a žádost poskytuje dostatečný podklad pro posouzení stavebního záměru, upouští se podle § 94m odst. 3 stavebního zákona od ohledání na místě a ústního jednání.

Dotčené orgány mohou uplatnit závazná stanoviska a účastníci řízení své námitky do **15 dnů od doručení tohoto oznámení**.

K později uplatněným závazným stanoviskům, námitkám, nebude přihlédnuto (§ 94m odst. 3 a § 94n odst. 1 stavebního zákona).

Účastníci řízení a dotčené orgány mohou do podkladů pro vydání rozhodnutí nahlédnout na MěÚ Litovel, odbor ŽP, kancelář č. 15, nám. Přemysla Otakara 777/2, 784 01 Litovel,

především v úřední dny pondělí a středa 7⁰⁰-11³⁰ a 12⁰⁰-17⁰⁰ hodin nebo v jiné pracovní dny po telefonické konzultaci **do 15 dnů ode dne doručení tohoto oznámení.**

Při vymezování okruhu účastníků společného územního a stavebního řízení postupoval vodoprávní úřad podle ustanovení § 94k stavebního zákona a § 115 vodního zákona. Účastníkem tohoto společného řízení tedy je:

- *stavebník (§ 94k písm. a) stavebního zákona):* Obec Senice na Hané
- *obec, na jejímž území má být požadovaný stavební záměr uskutečněn (§ 94k písm. b) stavebního zákona):* Obec Senice na Hané, Obec Senička
- *vlastník stavby, na které má být požadovaný stavební záměr uskutečněn, není-li sám stavebníkem, nebo ten, kdo má ke stavbě jiné věcné právo, není-li sám stavebníkem (§ 94k písm. c) stavebního zákona):* ---
- *vlastník pozemku, na kterém má být požadovaný stavební záměr uskutečněn, není-li sám stavebníkem, nebo ten, kdo má jiné věcné právo k tomuto pozemku (§ 94k písm. d) stavebního zákona):* Správa silnic Olomouckého kraje, Povodí Moravy s.p., ČR-Ministerstvo zemědělství, Prucek Ondřej, Obec Senička
- *osoba, jejíž vlastnické právo nebo jiné věcné právo k sousedním stavbám anebo sousedním pozemkům nebo stavbám na nich, může být společným povolením přímo dotčeno (§ 94k písm. e) stavebního zákona):* GridServices s.r.o., ČEZ Distribuce a.s., Česká telekomunikační infrastruktura a.s., Správa silnic Olomouckého kraje, Vodovod Pomoraví; vlastník pozemku nebo stavby na parc. č. st.2, st.3, st.5/1, st.6/1, st.7, st.8/1, st.10, st.12, st.15, st.16/1, st.19/1, st.19/3, st.20/1, st.27/1, st.28, st.31/1, st.32/1, st.35/2, st.36/1, st.36/2, st.38/2, st.39, st.40, st.41, st.42, st.43, st.44, st.47, st.48, st.49, st.50, st.51, st.52/2, st.53, st.54, st.55, st.56, st.58/1, st.58/2, st.59, st.60, st.61/1, st.61/2, st.62/1, st.62/2, st.63, st.64, st.65, st.67, st.69, st.70, st.71, st.72, st.73, st.76, st.77/1, st.77/2, st.78, st.79, st.80, st.81/1, st.81/2, st.82, st.86, st.87, st.88, st.92, st.93, st.94, st.96, st.97, st.101, st.102, st.104, st.105, st.106, st.108, st.109, st.110, st.121, st.122, st.125, st.128, st.130, st.135, st.140, st.141, st.142, st.143, 1/1, 2, 3/2, 3/4, 3/5, 3/9, 3/10, 3/11, 6/1, 6/2, 9, 12, 15/1, 18, 26/2, 26/3, 28, 29, 30/3, 32/1, 32/2, 34/1, 35, 38/1, 38/3, 41, 44, 50, 52, 53, 54, 59/2, 59/3, 61, 62/1, 63, 68/1, 68/2, 69/1, 69/2, 71, 75/5, 77/1, 77/2, 79/3, 79/5, 80, 87, 89/3, 90, 91, 92, 93, 94/2, 94/8, 95/1, 95/2, 125, 128/1, 130, 133, 136/3, 136/4, 363/3, 364/2, 627/2, 627/9, 627/10, 628/3, 628/5, 628/6, 657/3, 658/1, 659/2, 660/3, 992/3, 1012/1, 1021/4, 1023/2, 1027, 1077, 1149, 1155, 1260, 1343, 1344, 1355, 1581, 1591, 1592, 1593, 1594, 1595, 1598, 1635, 1939 v k. ú. Cakov a parc. č. 472 v k. ú. Senička
- *obec, v jejímž územním obvodu může dojít rozhodnutím vodoprávního úřadu k ovlivnění vodních poměrů nebo životního prostředí (§115 odst. 4 vodního zákona):* Obec Senice na Hané, Obec Senička
- *správce vodního toku v případech, kdy se řízení dotýká vodního toku (§115 odst. 5 vodního zákona):* Povodí Moravy s.p. – správce vodního toku Blata (IDVT 10100075)

Poučení:

Podle ustanovení § 94n odst. 3 stavebního zákona může osoba, která je účastníkem řízení podle § 94k písm. c) až e), uplatnit námitky proti projednávanému stavebnímu záměru, dokumentaci, způsobu provádění a užívání stavebního záměru nebo požadavkům dotčených orgánů, pokud jimi může být přímo dotčeno jeho vlastnické nebo jiné věcné právo k pozemku nebo stavbě. Obec uplatňuje ve společném územním a stavebním řízení námitky k ochraně zájmů obce a zájmů občanů obce. Osoba, která je účastníkem řízení podle zvláštního právního předpisu, může v řízení uplatňovat námitky pouze v rozsahu, v jakém je projednávaným stavebním záměrem dotčen veřejný zájem, jehož ochranou se podle zvláštního právního předpisu zabývá.

K námitkám, které nesplňují uvedené požadavky, se nepřihlíží. Účastník řízení ve svých námitkách uvede skutečnosti, které zakládají jeho postavení jako účastníka řízení, a důvody podání námitek. Podle ustanovení § 94n odst. 2 stavebního zákona se nepřihlíží k závazným stanoviskům a námitkám k věcem, o kterých bylo rozhodnuto při vydání územně plánovací dokumentace.

otisk úředního razítka

.....
Ing. Pavel Kurfürst
vedoucí odboru životního prostředí
MěÚ Litovel

Vzhledem ke skutečnosti, že se jedná o řízení s velkým počtem účastníků (více než 30), je účastníkům řízení podle § 27 odst. 2 správního řádu doručováno veřejnou vyhláškou v souladu s ustanovením § 25 a § 144 správního řádu. Doručení veřejnou vyhláškou se provede tak, že se písemnost vyvěsí po dobu **15 dnů** způsobem v místě obvyklým (úřední deska) a dále se zveřejní způsobem umožňujícím dálkový přístup (elektronická úřední deska). Dnem vyvěšení je den vyvěšení na úřední desce správního orgánu, který písemnost doručuje. Patnáctým dnem po vyvěšení se písemnost považuje za doručenou.

Městský úřad Litovel, odbor životního prostředí, žádá o vyvěšení tohoto oznámení na úřední desce Městského úřadu Litovel, Obecního úřadu Senice na Hané a Obecního úřadu Senička. Po sejmutí zašlete prosím neprodleně zpět na MěÚ Litovel, odbor životního prostředí.

Vyvěšeno dne.....

Sejmuto dne.....

(Razítko a podpis oprávněné osoby, která potvrzuje vyvěšení a sejmutí)

Obdrží:

K vyvěšení na úředních deskách:

- Městský úřad Litovel
- Obecní úřad Senice na Hané
- Obecní úřad Senička

Účastníci vodoprávního řízení:

- Obec Senice na Hané, Jos. Vodičky 243, 783 45 Senice na Hané, zastoupená na základě plné moci společností STAVING engineering s.r.o., Bylinková 365/14, 783 01 Olomouc – Nemilany
- Obec Senička, 783 45 Senička 32
- Povodí Moravy, s. p., Dřevařská 11, 602 00 Brno

Účastníci společného územního a stavebního řízení, kterým se doručuje jednotlivě (§ 94k písm. a) až d) stavebního zákona a § 115 vodního zákona):

- Obec Senice na Hané, Jos. Vodičky 243, 783 45 Senice na Hané, zastoupená na základě plné moci společností STAVING engineering s.r.o., Bylinková 365/14, 783 01 Olomouc – Nemilany
- Obec Senička, 783 45 Senička 32
- Správa silnic Olomouckého kraje, Lipenská 120, 772 11 Olomouc
- Povodí Moravy s.p., Dřevařská 11, 602 00 Brno
- Ministerstvo zemědělství, Těšnov 65/17, 110 00 Praha – Nové Město
- Prucek Ondřej, Cakov 27, 783 22 Senice na Hané

Účastníci společného územního a stavebního řízení, kterým se doručuje veřejnou vyhláškou (§ 94k písm. e) stavebního zákona):

- GridServices s.r.o., Plynářská 499/1, 602 00 Brno
- ČEZ Distribuce a.s., Teplická 874/8, 405 02 Děčín 4
- Česká telekomunikační infrastruktura a.s., Olšanská 2681/6, 130 00 Praha 3
- Vodovod Pomoraví, svazek obcí, Okružní 880, 798 41 Kostelec na Hané
- vlastník pozemku nebo stavby na parc. č. st.2, st.3, st.5/1, st.6/1, st.7, st.8/1, st.10, st.12, st.15, st.16/1, st.19/1, st.19/3, st.20/1, st.27/1, st.28, st.31/1, st.32/1, st.35/2, st.36/1, st.36/2, st.38/2, st.39, st.40, st.41, st.42, st.43, st.44, st.47, st.48, st.49, st.50, st.51, st.52/2, st.53, st.54, st.55, st.56, st.58/1, st.58/2, st.59, st.60, st.61/1, st.61/2, st.62/1, st.62/2, st.63, st.64, st.65, st.67, st.69, st.70, st.71, st.72, st.73, st.76, st.77/1, st.77/2, st.78, st.79, st.80, st.81/1, st.81/2, st.82, st.86, st.87, st.88, st.92, st.93, st.94, st.96, st.97, st.101, st.102, st.104, st.105, st.106, st.108, st.109, st.110, st.121, st.122, st.125, st.128, st.130, st.135, st.140, st.141, st.142, st.143, 1/1, 2, 3/2, 3/4, 3/5, 3/9, 3/10, 3/11, 6/1, 6/2, 9, 12, 15/1, 18, 26/2, 26/3, 28, 29, 30/3, 32/1, 32/2, 34/1, 35, 38/1, 38/3, 41, 44, 50, 52, 53, 54, 59/2, 59/3, 61, 62/1, 63, 68/1, 68/2, 69/1, 69/2, 71, 75/5, 77/1, 77/2, 79/3, 79/5, 80, 87, 89/3, 90, 91, 92, 93, 94/2, 94/8, 95/1, 95/2, 125, 128/1, 130, 133, 136/3, 136/4, 363/3, 364/2, 627/2, 627/9, 627/10, 628/3, 628/5, 628/6, 657/3, 658/1, 659/2, 660/3, 992/3, 1012/1, 1021/4, 1023/2, 1027, 1077, 1149, 1155, 1260, 1343, 1344, 1355, 1581, 1591, 1592, 1593, 1594, 1595, 1598, 1635, 1939 v k. ú. Cakov
- vlastník pozemku nebo stavby na parc. č. 472 v k. ú. Senička

Dotčené orgány a ostatní:

- Obecní úřad Senice na Hané, Jos. Vodičky 243, 783 45 Senice na Hané
- Obecní úřad Senička, 783 45 Senička 32
- Obecní úřad Senice na Hané, stavební úřad, Jos. Vodičky 243, 783 45 Senice na Hané
- Městský úřad Litovel, odbor výstavby – orgán územního plánování
- Městský úřad Litovel, odbor ŽP – odpadové hospodářství
- Městský úřad Litovel, odbor ŽP – orgán ochrany ZPF
- Městský úřad Litovel, odbor ŽP – orgán ochrany přírody
- Městský úřad Litovel, odbor ŽP – orgán státní správy lesů
- Městský úřad Litovel, odbor dopravy
- Krajská hygienická stanice Olomouckého kraje, Wolkerova 74/6, 779 11 Olomouc
- Hasičský záchranný sbor Olomouckého kraje, Schweitzerova 524/91, 779 00 Olomouc
- Povodí Moravy s. p., Dřevařská 11, 602 00 Brno

1x spis